






1. La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii acestora.
- Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directia supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor conform indicatiilor delegatilor respectiv, consumate in procese verbale.
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
3. In timpul executiilor lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.
4. In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.

Revizia:	Data:	Numele:	Semnatura:	Motivul revizuirii si documentul:			
Contract : BPS6-60/2012		EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6					
Proiectant general		 www.intergroup.ro Nr Inregistrare: JA/0/6798/2000 CUI: RO 13215737		Beneficiar  SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI			
	NUMELE	SEMNAȚURA	Data	Denumire planșa :			
Proiectat	Ing. MIHAELA LUPU		2013				
Verificat	Ing. DORU POPA		Scara 1:500	PLAN DE SITUAȚIE RACORD CANALIZARE - INTRAREA AGUDULUI			
Set proiect specialitate	Ing. MIHAELA LUPU		Faza SF				
Set proiect complex	Ing. CARMEN RADU			Specialitate: Canalizare	Cod planșă: C.II.10.1		