




1. La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii ei.
Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor- conform indicatiilor delegatilor respectiv, consemnate in procesele verbale.
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
3. In timpul executiilor lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune.
4. In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane, conductele de alimentare cu apa se vor amplasa conf. SR 8591/97.



PLAN DE SITUATIE A DE ALIMENTARE CU APA STRADA: INTRAREA CISMELEI



LEGENDA

- Conducte alimentare cu apa potabila existente
 - Conducte alimentare cu apa potabila proiectate
 - 

AP21
 CT=82.94
 Cax=81.64







CT Cota teren

Cax Cota ax conducta

De / L Diametrul exterior al conductei / lungimea conductei

H2 ↑

CS8
 - Hidrant subteran de incendiu
 - Camin proiectat de sectorizare

Revizia:	Data:	Numele:	Semnatura:	Motivul revizuirii si documentul:	
Contract :BPS6-60/2012		Investitia: EXTINDERE REțele DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MANAJERA SI CANALIZARE PLUVIALA IN SECTORUL 6			
Proiectant general	 www.intergroup.ro		 SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI		
	Nr inregistrare:J40/6798/2000				
	CUI:RO 13215737				
	AutoCAD SN: 344-11825216				
	NUMELE	SEMNATURA	Data	Denumire planșa : PLAN DE SITUATIE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA <i>Intrarea Cismelei</i>	
Proiectat	Ing. Alexandru DAUS		2013		
Verificat	Ing. Mugur VINTILA		Scara 1:500		
Sef proiect specialitate	Ing. Alexandru DAUS		Faza		
Sef proiect complex	Ing. Carmen RADU		S.F.	Specialitate: Alimentare cu apa Cod planșa: AA.I.01.01	