



LEGENDA

	Tubulatura pentru introducere aer proaspat.
	Tubulatura pentru evacuarea aerului viciat.
	Tubulatura pentru evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare.
	Unitate exterioara pentru climatizare, tip split, putere electrica absorbita 1.5 kW, I=6.8A, 230V-1ph-50Hz.
	Unitate interioara de climatizare, tip split, montata pe perete, putere termica pentru racire de 2.5 kW, putere termica pentru incalzire 2.6 kW, echipata cu sisteme de prindere si fixare.

-CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"
-CLASA DE IMPORTANTA II
-GRAD II DE REZISTENTA LA FOC
-RISC DE INCENDIU MIC

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
Proiectant de specialitate:				
<div><div></div><div>S.C. D&D EUROCOM S.R.L. Proiectare, executie, consultanta in constructii J40/14388/2004, CUI16742073, Bucuresti, Sector2, Str. Intrarea Calitatii, Nr.4 Punct lucru: Strada Vasile Lascar, Nr.88, Sector 2, Bucuresti Tel/Fax: 031/4251982, 031/4251981 e-mail: office@ddeurocom.ro website: www.ddeurocom.ro ISO 9001:2008Cert.Nr.1966 At.Nr.11538/07.12.2015 ISO 14001:2005Cert.Nr.635</div></div>				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Beneficiar:	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6
SEF PROIECT	Ing. Silviu Umeanu		Titlu proiect:	CONSTRUCTIE SI DOTARE CRESA "INGERASII"
PROIECTAT	ing. Theodor Vasilescu		Amplasament:	Str. Rusetu, Nr. 6A, Sect. 6, Bucuresti
DESENAT	ing. Theodor Vasilescu		Titlu plansa:	PLAN ETAJ - Instalatii ventilare si climatizare
VERIFICAT	Ing. Silviu Umeanu			
DATA: APR. 2018 [REVIDIA: 02] SCARA: 1:100				Proiect nr. 06/2018 Faza S.F. Plansa nr. T06