

Legenda:

- Aparat iluminat normal , 2x sursa liniara LED 33W, IP20 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz, echipat cu kit de emergenta cu autonomie 1h,antipanica
- Aparat iluminat normal , 2x sursa liniara LED 33W, IP20 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz, echipat cu kit de emergenta cu autonomie 3h, continuarea lucrului
- Aparat iluminat de siguranta (marcarea cailor de evacuare EXIT LED, constructie IP20 , tip montaj aplicat pe perete/suspendat, sursa LED, min. 200cd/mp, distanta de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz echipat cu kit de emergenta, autonimie 2h
- Aparat iluminat de siguranta (identificarea cailor de evacuare din exterior)constructie etansa IP65 , tip montaj aplicat, sursa LED, min. 200cd/mp, distanta de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz echipat cu kit de emergenta, autonimie 2h,montaj exterior
- Aparat iluminat normal , 2x sursa liniara LED 33W, IP20 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz, echipat cu kit de emergenta cu autonomie 2h, pentru interventie
- Aparat iluminat pentru circulatie , 2x sursa liniara LED 33W, IP20 , tip montaj aplicat, 4800lm, 4000K, alimentare la 230V/50Hz.
- Aparat iluminat de siguranta (marcarea /hidranti) IP20 , tip montaj aplicat, sursa LED, min. 200cd/mp, distanta de observare 25m, alimentare la 230V/50Hz , echipat cu kit de emergenta, autonimie 1h, include abtipild pentru marcarea hidrantilor

MASURI PROPUSE
Cladirea va fi dotat
- Grup Electrogen
- Hidranti interiori
- Hidranti exterior
- Iluminat de sigur
- Centrala de detec
- Grupuri de pomp
exteriori daca rete
Toate echipe
incendiilor vor fi d
Tabloul va fi
siguranta generala
Comutatoare
protectie la foc vor
Incaperea Ta
spatiilor prin peret
Se va asigur
risc mic de incendi
acoperisul si usa E
Alimentarea
cabluri cu rezistenta
Magistralele
Peretii camerei tab
depozitare in acest
Numar maxim de U
Conform STAS 14
Numar grupuri san
Numar grupuri san

LEGENDA

- Detector de gaz
- Detector fum adresabil
- Detector fum+temperatura adresabil
- Buton manual de avertizare incendiu
- Sirena interioara
- Sirena exterioara_ echipata cu flash
- ECS Echipament de control si semnalizare
- AT Apelator telefon
- Buton actionare iluminat antipanica
- Buton inchidere iluminat antipanica
- TE Tablou electric
- Buton comanda deschidere electro-valva hidranti interiori terasa
- Lampa directionare auto cu acumulator o ora, montata la h 0,5m

- PDA Prevectron
  Lungime catarg L=2.00 m
  Cota montare PDA = 11.5m
  Raza de protectie Rp= 79.00 m
  Nivel de protectie IV
- Platbanda Ol Zn 25x4 mm
- Platbanda Ol Zn 40x4 mm
- Electord ingropat vertical 2 toli hm=-0,80m fata de cota terenului amenajat
- PS Piesa de separatie

Nota: Priza de pamant nu va fi comuna pentru instalatie de paratrasnet si pentru instalatia electrica.
Sistemul de prindere al tijei PDA de acoperis se va stabili impreuna cu furnizorul sistemului si se va realiza din elemente prefabricate

ACEST DOCUMENT NU POATE FI REPRODUS, IMPRUMUTAT, EXPUS SAU FOLOSIT IN NICI UN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE A FOST COMANDAT SI EXECUTAT. INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST DOCUMENT NU POT FI TRANSMISE LA TERTI SAU FOLOSITE IN ALTE SCOPURI FARA ACORDUL SCRIS AL SC GRECO PROIECT SRL

SC LGC CONCEPT DESIGN SRL
J40/14550/2017 C.U.I. RO 38113414 BUCURESTI
tel. +40.740.208.801, web : www.greco-proiect.eu

BENEFICIAR: **ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6**

PROIECT NR: **10764 din 04.07.2022**

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	Arh. Cristian Ghimus	
PROIECTAT	Ing. Eduard Tudorache	
DESENAT	Ing. Eduard Tudorache	

SCARA: 1:100
Format plansa A1
DATA: Iulie 2022

TITLU PROIECT: **PIATA VALEA IALOMITEI**
Modificari interioare, exterioare si lucrari pentru adaptarea cladirii existente in vederea asigurarii securitatii la incendiu
Aleea Baiut nr. 20B, Sector 6 Bucuresti

FAZA: **PTh**

TITLU PLANSA: **INSTALATII ELECTRICE**
PLAN PARTER

Plansa nr: **IE01**

SOCIETATEA LGC CONCEPT DESIGN S.R.L. BUCURESTI

BIACONESCU A. GHEORGHE
ROMANIA MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE NR. 06775 INGINER VERIFICATOR PROIECTE