


Plan cofraj teren Baschet

1 : 100



NOTE GENERALE:

- Din punct de vedere al zonelor seismice, conform normativului P100-1/2013, amplasamentul ii corespunde o acceleratie $a_g=0.30g$, perioada de colt $T_c=1.6s$ si un factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura $\beta_0=2.50$.
- Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanta este IV, cu coeficientul $\gamma_0=0.8$.
- Conform HG. 766/97, constructia se incadreaza in categoria "D" de importanta.
- Adancimea de inghet este de 80...90cm (STAS 6054-77).
- Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol $S_0,k = 2.0kN/mp$ (CR 1-1-3-2012).
- Valoarea de preferinta pentru presiunea dinamica a vantului $q_{ref} = 0.5 kPa$ (CR 1-1-4-2012).
- Terenul la cota de fundare va fi avizat de catre un inginer geotecnicien.
- Executia va incepe numai dupa insusirea proiectului de catre executant si rezolvarea tuturor neclaritatilor intre acesta si proiectant.

NOTE GENERALE

- PLANURILE NCS SE VOR CITI IMPREUNA CU PLANURILE DE ARHTECTURA, INSTALATII SI ALTE DISCIPLINE, PRECUM SI CU MEMORIUL TEHNIC, CAIETELE DE SARCINI, CERINTELE CLIENTULUI
- ORICE NECONCORDANTA INTRE PROIECT SI SITUATIA DIN SANTIER SAU INTRE DISCIPLINE VA FI COMUNICATA IN SCRIS PROIECTANTULUI.
- ACESTE PLANURI AU FOST REALIZATE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE SI POT FI FOLOSITE SI PENTRU COORDONAREA SI EXECUTIA PE SANTIER SI NICI PENTRU COMANDAREA ECHIPAMENTELOR SI MATERIALELOR.
- DACA NU ESTE ALTFEL INDICAT, TOATE DIMENSIUNILE IN PLAN SI SECȚIUNE SUNT DATE IN CENTIMETRI (cm), IAR COTELE DE NIVEL IN METRI (m).

MATERIALE

- BETON DE EGALIZARE: C8/10
BETON STRUCTURA C20/25
FUNDATIE: C20/25
- ARMATURA: BST500S
DACA NU ESTE ALTFEL MENTIONAT, GROSIMEA STRATULUI DE BETON DE EGALIZARE VA FI 5 cm.
DACA NU ESTE ALTFEL MENTIONAT, ACOPERIREA CU BETON A ELEMENTELOR SUBTERANE VA FI DE 5 cm SI A ELEMENTELOR SUPRATERANE VA FI DE 2.5 cm;

PROIECTANT GENERAL NCS Project & Design S.R.L.	BENEFICIAR : A. D. P. D. U. SECTOR 6
123/7453/2021 ; CUI: RO39274311 Otopeni, Str. Matel Basarab 15L,Jud. Ilfov officencsp@gmail.com 0727 219 376	ADRESA : Mun. Bucuresti, intr. Lt. Av. Caranda Gheorghe, nr. 9, sect. 6
Project : RECONFIGURARE PARC B-DUL. TIMISOARA NR.10	
Adresa : ROMANIA, MUN. BUCURESTI, SECTOR 6, BULEVARDUL TIMISOARA NR.10	
Nr. Proiect 06/2023	Data: 07/2023
SPECIFICATIE	NUME
SEF PROIECT	Arh. Gusatu Dan
INTOCMIT	Ing. Mihai Zdrăfău
VERIFICAT	Ing. Mihai Zdrăfău
	Specialitatea: Rezistenta
	Denumire planșa :
	Plan cofraj Teren baschet
	Scara: 1:100
	R03