



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**Nr. 167/21.06.2024**

pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București”

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. ...., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. .... și nr. ....;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
Consiliul Local al Sectorului 6

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** (1) Se aprobă documentația tehnico-economică - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București” conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București” conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă documentația - Descrierea investiției, pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București” conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții Publice și Direcția Generală Economică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului general al Sectorului 6.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

**INIȚIATOR PROIECT,**  
**PRIMAR,**  
**CIPRIAN CIUCU**

**AVIZEAZĂ**  
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
din O.U.G. nr. 57/2019  
**Secretarul general al Sectorului 6,**  
Demirel Spiridon



## CABINET PRIMAR

Calea Plevnei nr. 147-149,  
Sector 6 București  
Tel: 0376 204 319  
[prim6@primarie6.ro](mailto:prim6@primarie6.ro)

[primarie6.ro](http://primarie6.ro)

## REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București”

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții Publice se propune redimensionarea și punerea în conformitate a rețelei de canalizare pe Drumul Valea Doftanei.

Ținând cont că rețeaua de canalizare separativă existentă de pe strada Valea Doftanei prezintă neconformități din punct de vedere tehnic, fapt ce a condus la nerecepționarea acesteia de către Apa Nova București, precum și capacitatea insuficientă de transport a apelor menajere și pluviale având în vedere dezvoltarea și reconfigurarea accelerată a zonei, se impune redimensionarea rețelei de canalizare cuprinsă între drumul Valea Largă și blocul V, cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului.

Investiția va avea un efect social, economic și ecologic prin diminuarea riscurilor de poluare a apelor subterane prin scurgerile accidentale din conductele existente, respectiv va respecta și proteja factorii de mediu. Tot în urma prezentei investiții se va îmbunătăți calitatea serviciilor de colectare și transport (evacuarea) atât a apelor uzate menajere, cât și pluviale, ceea ce va conduce la îmbunătățirea confortului și a calității vieții locatarilor din zona.

Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului), sector 6, București”.



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organismul de certificare CERTIND

**PRIMAR,**

Ciprian Ciucu



**SERVICIUL URMĂRIRE  
CONTRACTE  
BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE  
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ**

Calea Plevnei nr. 147-149,  
Sector 6 București  
Tel: 0376 204 319  
[prim6@primarie6.ro](mailto:prim6@primarie6.ro)

[primarie6.ro](http://primarie6.ro)  
Datele cu caracter personal sunt prelucrate  
conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016

## RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului, sector 6, București

Drumul Valea Doftanei este amplasat în sectorul 6, București și are o lungime totală de cca 1.5 km. Această stradă face legătura între drumul Valea Largă și strada Valea Oltului.

În prezent pe strada Valea Doftanei există atât rețea de alimentare cu apă cât și rețea de canalizare mixtă (separativă până la intersecția cu apeductele Apa Nova București și apoi unitară până la intersecția cu strada Valea Oltului).

De la intersecția străzilor Valea Largă cu Valea Doftanei până în vecinătatea secțiunii de traversare a străzii Valea Doftanei de către apeductele ANB (Apa Nova București) rețeaua de canalizare separativă cuprinde:

- Colector pluvial din PVC Dn 500 mm;
- Colector menajer PVC Dn 315 mm;

Cu cca 20 m amonte de secțiunea traversării străzii Valea Doftanei de către apeductele ANB rețeaua de canalizare separativă se transformă într-una unitară, cele două colectoare combinându-se într-unul singur de PAFSIN Dn 620 mm. Acesta din urmă subtraversează apeductele ANB la o adâncime de cca. 6-7 m și apoi se conectează într-un colector unitar de PAFSIN Dn 820 mm cu descărcare în colectorul unitar Dn 2400 din strada Valea Oltului.

Rețeaua de canalizare separativă existentă de pe strada Valea Doftanei prezintă neconformități din punct de vedere tehnic, fapt ce a condus la nerecepționarea acesteia de către ANB (Apa Nova București). O altă deficiență a acestei rețele este capacitatea insuficientă de transport a apelor menajere și pluviale având în vedere dezvoltarea și reconfigurarea accelerată a zonei, de ci o creștere semnificativă a debitului menajer, respectiv a debitului pluvial datorită schimbării regimului de folosință a terenului.

Proiectul propus vizează redimensionarea rețelei de canalizare cuprinsă între drumul Valea Largă și blocul V, cartier Brâncuși.



Sectorul 6 al Municipiului București deține un sistem de management al calității certificat, conform standardului ISO37001:2017, de către organsimul de certificare CERTIND.

Se prevede execuția unui colector nou PAFSIN Dn 800 mm de tip unitar, care va prelua funcția rețelei separative existentă, va subtraversa apeductele ANB și se va prelunge până la căminul de conectare cu tronsonul unitar Dn 800 existent.

Executarea unei noi subtraversări a apeductelor ANB cu colector Dn 800 va fi prevăzută cu cămine de vizitare amonte-aval.

Se prevede de asemenea și reconfigurarea conexiunii colectoarelor amplasate în intersecția Valea Doftanei cu Valea Oltului.

Lucrările propuse vor avea locația/traseul pe drumul Valea Doftanei (între drumul Valea Largă și blocul V - Cartier Brâncuși, respectiv intersecția drumului Valea Doftanei cu strada Valea Oltului, sector 6).

Strada Valea Doftanei se învecinează:

- La nord – bulevard Timișoara
- La vest – drumul Valea Largă
- La est – strada Valea Oltului
- La sud – bulevard Prelungirea Ghencea

Investiția, cu grad ridicat de urgență, este destinată redimensionării canalizării existente Dn 500 mm PVC /De 620 mm PAFSIN pe drumul Valea Doftanei, pornind de la intersecția cu drumul în curs de modernizare/lărgire Valea Largă, refăcându-se subtraversarea celor două aducțiuni/apeducte Roșu-Bragadiru Dn 1500 mm și Dn 1650 mm (și a conductei magistrale de gaze Dn 600 mm din oțel, amplasată între cele două aducțiuni), până la căminul existent în fața blocului V pe drumul Valea Doftanei (Cartier Brâncuși) unde canalizarea continuă cu un tronson PAFSIN De 820 mm, până la descărcarea în colectorul Dn 2400 mm Valea Oltului. Tot în cadrul prezentei investiții se va realiza racordarea canalizării existente Dn 400 mm (L=15m) în colectorul Dn 2400 mm de pe strada Valea Oltului.

Pe traseul lucrărilor proiectate există două apeducte existente de la Roșu – Bragadiru cu diametre Dn 1500 mm și Dn 1650 mm respectiv o conductă magistrală de gaz, amplasată între cele două apeducte. Aceste conducte intersectează perpendicular strada Valea Doftanei respectiv traseul rețelei noi proiectate. În zona de intersecție cu cele două apeducte se propune subtraversare nouă, prin tehnologia fără săpătură, prin microtunelare.

Pentru asigurarea colectării și evacuarea apelor uzate menajere și pluviale provenite atât de la consumatorii / locuitorii aferenți străzii Valea Doftanei respectiv din zonele imediat învecinate acestei străzi sunt necesare următoarele lucrări propuse:

- Realizarea unei rețele noi de canalizare cuprinsă între intersecția str Valea Doftanei cu Drumul Valea Largă până la blocul V din str. Valea Doftanei. Aceasta va fi din PAFSIN SN10000 Dn 800 mm și L= 540 m;
- Realizarea de noi racorduri pentru consumatorii noi ce nu dețin până la acest moment acces la canalizare;
- Reconnectarea racordurilor existente la canalizarea nou proiectată;
- Realizarea și reconnectarea gurilor de scurgere la canalizarea nou proiectată;
- Realizarea unei subtraversări noi în zona de intersecție cu cele două apeducte, prin tehnologia fără săpătură, astfel încât stabilitatea și integritatea conductelor să nu fie afectată, subtraversare cu conducta PAFSIN Dn 800 și lungime L=40.0m prin microtunelare;
- Conectarea rețelei noi proiectate în / la canalizarea existentă PAFSIN Dn 800 mm în zona blocului V;

- Realizarea unei racordări „directe” a canalizării menajere PVC Dn400 mm, din zona de intersecție Valea Doftanei cu Valea Oltului, în colectorul principal Dn2400 mm de pe strada Valea Oltului.

Pentru realizarea acestor lucrări se propune soluția de amplasare / pozare a conductelor și obiectelor aferente prin săpătură deschisă, cu sprijinirile aferente, iar în zona de intersecție cu apeductele soluția va fi prin microtunelare.

Nu sunt necesare utilități pentru realizarea și operarea obiectivului de investiții

Lucrările proiectate nu produc poluarea mediului. Refacerea amplasamentului după realizarea intervențiilor se va realiza conform proiectului tehnic de execuție.

Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta factorii de mediu, prin urmare nu se va impune necesitatea unor lucrări de reconstrucție ecologică.

Accesul pe strada Valea Doftanei se realizează atât din strada Valea Oltului cât și din noul drum Valea Largă, respectiv de pe străzile învecinate. Se vor pastra căile de acces existente, fără modificări sau crearea altora noi.

Valoarea totală a lucrărilor pentru obiectivul de investiții menționat, exprimată în lei este de 12.737.966,16 lei (fără TVA), respectiv 15.158.179,73 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj (C+M) 7.498.345,92 lei (fără TVA), respectiv 8.923.031,64 lei (inclusiv TVA).

Având în vedere aceste aspecte, cu scopul unei utilizări eficiente a resurselor la nivelul administrației locale a Sectorului 6 și în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. k) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun supunerea spre dezbateră și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Redimensionare și punere în conformitate rețea de canalizare pe drum Valea Doftanei (între Drum Valea Largă și bloc V cartier Brâncuși, respectiv intersecție Drum Valea Doftanei cu strada Valea Oltului, sector 6, București.

DIRECTOR GENERAL  
MARIUS MARIN PETRESCU