



- LEGENDA INSTALATII ELECTRICE**

1 Iluminat normal si prize

 - Corp de iluminat tip aplica de tavan LED 20W cu senzor de miscare inclus, etans IP44, montaj aparent
 - Corp de iluminat spot echipat cu sursa LED 12W, IP44, montaj incastat
 - Corp de iluminat tip aplica de perete LED 15W, etans IP44, montaj aparent
 - Corp de iluminat tip aplica de perete LED 20W, etans IP65 montaj aparent
 - Corp de iluminat 1200x300 echipat cu sursa LED 40W, IP20, montaj incastat/aparent
 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED 200W, etans IP65, montaj aparent
 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W, etans IP65, montaj aparent
 - Intrerupator simplu 10A, IP44, montaj aparent
 - Intrerupator dublu 10A, IP44, cu doza de aparat, montaj aparent
 - Intrerupator cap scara 10A, IP44, cu doza de aparat, montaj aparent
 - Senzor de miscare de exterior, montat pe perete
 - Senzor de miscare 360°
 - Priza simpla 2P+PE 16A, IP44 cu capac montaj aparent
 - Priza dubla 2P+PE 16A, IP44 cu capac montaj aparent
 - Doza de legaturi si conexiuni
 - Tablou electric
 - Centrala detectie incendiu ECS

2 Iluminat de siguranta pentru evacuare

 - Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W, montaj aparent, cu functionare in permanenta cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP65 (Cele montate la exterior vor fi fara pictograma)

3 Iluminat de siguranta local - pentru marcare hidranilor

 - Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W, montaj aparent, cu functionare in permanenta cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP20

4 Iluminat de siguranta local - pentru indicarea pozitiei unor echipamente

 - Corp de iluminat de siguranta cu LED 3W, montaj aparent, cu functionare nepermanenta cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP20

5 Iluminat de siguranta impotriva panicii

 - Corp de iluminat de siguranta impotriva panicii cu LED 3W, montaj aparent, cu functionare nepermanenta cu acumulator, avand autonomie de 3 ore IP20

6 Iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului/interventiei

 - Corp de iluminat echipat cu sursa LED 40W, etans IP65, montaj aparent = kit de urgenta pentru 3 ore
- LEGENDA REȚEA DE DATE**

 - Priza simpla RJ 45 montaj îngropat
 - Rack echipamente

LEGENDA SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI

 - Camera video IP de tip Dome de interior
 - Camera video IP de tip Bullet de exterior
 - Monitor 32" pentru redare imagini
 - Rack echipamente

LEGENDA APELARE ASISTENTA

 - Unitate centrala
 - Sursa de alimentare
 - Buton cu sunr
 - Punct de apel
 - Lampa semnalizare

LEGENDA SISTEM DE SONORIZARE

 - Boxa audio 30W
 - Consola apel

LEGENDA SISTEM AFISARE

 - Tabela electronica multisport
 - Consola wireless operare tabela

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C - NORMALA (Cf. H.G. 786-1997)
CLASA DE IMPORTANTA: II (Cf. P1001-2015)
TIPIUL CLASIFICII: CIVILA - SPORT
RISC DE INCENDIU: MIC
GRADUL DE REZISTENTA LA FOARTE (Cf. P118-99)

Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL				Beneficiar : Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6		Nr. Proiect: P023
Bucuresti, Calea Pievelni, nr. 147-149, sector 6, Romania				Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector 6		
04/02/2023/2024, nr. 47499505				Titlu proiectului: Elaborare studiu de fezabilitate pentru reamenajare incinta si construire hub sportiv colegiul tehnic Iuliu Maniu		
Site: Proiectare6.ro; email: proiectare6@primarie6.ro				Planşa: INSTALAȚII ELECTRICE PLAN PARTER		
Pachet: Studiu de fezabilitate				Scara: 1 : 100		Faza: Desene
Specificatie	Nume	Semnatura	Data: 19/06/2024			
Seî proiect	ing. George Nitoiu		Revizie: 00			
Proiectat	ing. Razvan Ganea					
Desenat	ing. Razvan Ganea					