



LEGENDA:

- Hidrant interior montat aparent in cutie echipata complet, confectionata din tabla ambutisata, prevazuta cu usa din sticla sau din tabla, cu sistem de inchidere, echipat conform STAS 3081 cu:
- ajutor de pulverizare tip C, Φ 13mm, STAS 6782;
 - robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 12 bari, STAS 2501;
 - furtun semirigid, Dn 33 mm, lungimea 30 m, NI - 1023;
 - cheie pentru racord, STAS 706
 - debit 2,1 l/s
 - timp de functionare: 2 jeturi, 30 minute

Conducta alimentare hidranti interiori, OI-Zn 2 1/2"

Conducta alimentare hidranti interiori, OI-Zn 2"

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C - NORMALA (Cf. H.G. 786-1997)
CLASA DE IMPORTANTA: II (Cf. P1001-2013)
TIPUL CLADIRII: CIVILA - SPORT
RISC DE INCENDIU: MIC
GRADUL DE REZISTENTA LA FOCHI (Cf. P118-99)

Centrul de Inovare si Proiectare Urbana Sector 6 SRL
Bucuresti, Calea Pievelni, nr. 147-149, sector 6, Romania
407203/2023, CUI 4786505
Site: Proiectare6.ro; email: proiectare6@primarie6.ro

Beneficiar :
Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6
Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu 381-391, Bucuresti, Sector 6

Nr. Proiect: **P023**

Pachet: Studiu de fezabilitate	Scara: 1 : 100
Specificatie	Nume
Self proiect	art. George Nitoiu
Proiectat	ing. Liviu Ghita
Desenat	ing. Liviu Ghita

Titlu proiectului: Elaborare studiu de fezabilitate pentru reamenajare incinta si constructie hub sportiv colegiul tehnic "Iuliu Maniu"	Scara: 1 : 100
Data: 19/06/2024	Revizie: 00
Planşa: INSTALATII STINGERE CU HIDRANTI PLAN ETAJ	

Faza: **SF**
Desen nr.: 03-ISH
Format: A2